

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ивановской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново  
(место составления акта)

"22" июня 2021 года  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом федерального государственного пожарного надзора  
юридического лица

№ 220

По адресу/адресам: 153027, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, ПЕРЕУЛОК  
ЗАПОЛНЫЙ, ДОМ 28

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
от 30.04.2021 № 220 вынесенное заместителем Главного государственного инспектора  
Ивановской области по пожарной безопасности Жильцовым И.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 62»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " \_\_\_\_\_ 2021 г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_ часов.

" " \_\_\_\_\_ 2021 г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_ часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 часов 00 минут 08 июня 2021 года, по 11 часов 00  
минут 22 июня 2021 года (2 рабочих дня, в течение 3 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

зам зав по АХР Светлова И.В 11.05.2021г 16<sup>00</sup>

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в  
соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Ивановской области по пожарному надзору Садовников Юрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62 Светлова Ирина Владимировна (приказ от 11.01.2021 № 4/1-Д «О назначении ответственного за пожарную безопасность»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки представитель саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<b>Общие нарушения</b>			
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ)	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
2.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, а именно на автоматическую	п. 54 ППР в РФ	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62

	пожарную сигнализацию и систему управления оповещения людей о пожаре.		
<b>1 этаж</b>			
3.	Ручной пожарный извещатель в холе № 1 установлен на высоте менее 1.5 (+/- 10 см.) м от пола. (фактически 1.63 м)	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.13.1. СП 5.13130.2009	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
4.	В тамбуре перед пищеблоком размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
5.	Здание детского сада частично не оборудовано соответствующими автоматическими системами и установками противопожарной защиты, а именно: системами пожарной сигнализации. (Помещение хранения картона в пищеблоке не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.)	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (далее - 184-ФЗ), ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 9 таблицы А1 Приложения А СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
6.	В хозяйственной кладовой размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
7.	В процедурном кабинете медицинского блока размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0.5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
8.	В холе № 2 размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
9.	В помещении приемочной группы № 2 размещение точечных дымовых пожарных извещателей	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62

	выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.		
10.	В помещении игровой группы № 2 размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
11.	В помещении спальни группы № 2 размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
12.	Допущена эксплуатация светильника в кладовой игрового оборудования и костюмов со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
<b>2 этаж</b>			
13.	В помещении приемочной группы № 3 размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
14.	В помещении приемочной группы № 4 размещение точечных дымовых пожарных извещателей выполнено на расстояние 0,5 м до светильников.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62
15.	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек не обеспечены 2 – ми эвакуационными выходами, а именно 2 групповые ячейки 2 – го этажа расположенные с торцов здания	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС № 62

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки
3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: вопрос не является предметом проверки:



4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего акта  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 22.06.2021 № 220/1/154 на 4 л., проверочные листы на 21 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Ю.М. Садовников

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО АХР Светлова И.В. 22.06.2021 г. И.С.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

22 июня 2021 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон доверия (4932) 299-999